

Пример заполнения Анкеты по обеспечению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

АНКЕТА
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации		
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 Кировского района Санкт-Петербурга		
(ГБДОУ детский сад № 65 Кировского района Санкт-Петербурга)		ОГРН 1027802765451
(полное и сокращенное наименование объекта)		
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)		
1. Образование дошкольное		ОКВЭД 85.11
Форма собственности	Собственность субъекта РФ	
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма	Бюджетное учреждение	
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Заведующий	Алиева Е.А.
Телефон, факс руководителя организации	Тел. (812) 757-29-22	Факс (812) 758-19-77
E-mail объекта	dou65.kir@obr.gov.spb.ru	
Юридический адрес организации	198303	Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, дом 26, корп. 2, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	198303	Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, дом 26, корп. 2, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование владельца объекта, в котором находится организация		
ОГРН		
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация		
(заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации)		
(индекс)		
(почтовый адрес)		
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация		
Наименование вышестоящей организации	Администрация Кировского района Санкт-Петербурга	
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации	198095	Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.18
	(индекс)	(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации		
Начальник отдела образования Кировского района Санкт-Петербурга Стулук Юлия Владимировна		
Телефон, факс руководителя вышестоящей организации	Тел.(812) 417-69-11	Тел.(812) 417-69-11
E-mail руководителя вышестоящей организации	ROO.kirov@mail.ru	

Титульный лист, часть II

*Наименование объекта (подразделения объекта)	ГБДОУ детский сад № 65 Кировского района Санкт-Петербурга												
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	198303, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, дом 26, корп. 2, литер А												
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	2005,8												
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2												
Кадастровый номер объекта	78	:	15	:	000	83	01	:	30	90			
Категории обслуживаемого населения:	мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет										все		
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отставанием в развитии.											нет		
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет												

АНКЕТА (основная часть) Содержание анкеты полностью обновлено

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП 59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха «У» - инвалиды с отклонениями в развитии	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
1.1	Путь пешеходного движения				Территория не принадлежит ГБДОУ детский сад № 65 Кировского района Санкт-Петербурга					
		0	0		Ширина пешеходных путей «К»	м	0,6	Не менее 1,2	п.4.1.7, рис.Д.5	
		0	0		Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.4.1.2	
		1	0		Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	8,0	1:12 (8%)	п.4.1.8, рис Д.5	

		0	0		Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,04	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0		То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	п.5.2.16	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0		Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
		0	0		Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
		0	0		Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
		0	0		Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	-	0,7		
		0	0		Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	-	1,5		
		0	0		Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	-	1,5		
		0	0		Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	-	1,5		
		0	0		Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	-	1,5		
		0	0		Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	-	1,5		
		0	0		Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	-	1,5		
		0	0		Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
		0	0		Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
		0	0		Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	-	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0		Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0		Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045	п.5.2.16	
		0	0		Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	п.5.2.16	

		0	1	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	-	0,6		
		1	0	0	Ширина пути движения «К»	м	1,35	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
		0	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	-	не менее 0,9	п.5.2.2	
		0	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	-	не менее 1,4	п.5.2.2	
		0	0	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	-	не менее 1,2	п.5.2.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	-	не менее 0,05	п.5.2.7	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	-	не более 0,013	п.5.2.8	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	0	0	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	0		Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,01	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		1	0		Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.3	Внутренние лестницы	1	0		Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
		1	0		Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
		1	0		Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9	
		0	1	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			

		0	0		Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу (в случае недоступности входа для МГН) «К», «О», «С»	наличие	нет		п.5.5.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.7	Входные тамбуры	1	0		Ширина в свету »К«	соответствие	нет			
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	1	0	Ширина в свету »К«	м	0,92	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	1	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,05	Не более 0,014		
		1	0		Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	да		п. 5.1.4	
		1	0		Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	0,8	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4	
		1	0		Обозначение символом входа, доступного для МГН	наличие	да		п. 5.5.1, п.5.1.6	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Прозрачные двери на входе в здание	0	0							
2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0		Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету »К«	м	0	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
		0	0		Звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов «С»	наличие	нет		п. 5.5.6	
		0	0		Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) »Г«	наличие	нет			
3	Пути движения внутри здания									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии »С«	м	-	0,6	п.5.2.3	
		0	1	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии »С«	м	-	0,6		

		0	0		Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги. «К», «О», «С», «У»	м	-	не менее 0,05	п.5.2.14	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0							
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0							
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.5	Подъемники мобильные	0	0							
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.6	Входные площадки									
		1	0		Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
		1	0		Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
		0	1	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.3	
		0	0		Поперечный уклон	%	0	1-2	п. 5.1.3	
		1	0		Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3	
		1	0		Высота площадки без пандуса «К»	м	0,1	0,025	п.4.1.9	
		1	0		Ширина входной площадки «К»	м	5,8	≥ 1,50	п. 5.1.3	
		1	0		Глубина входной площадки «К»	м	3,8	≥ 1,85	п. 5.1.3	
		0	0		Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	0	≥ 2,20	п. 5.1.3	
		0	0		Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	0	≥ 2,20	п.5.1.3	
		1	0		Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.5.1, п.5.1.6	

		0	0		Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,025	п.4.1.9	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0							
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0							
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0							
2	Входной узел									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.1	Наружные лестницы	0	0		Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		0	0		Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,12- 0,15		
		0	0		Ширина марша лестниц «О»	м	-	Не менее 1,35		
		0	0		Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	0		Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.1.2	
		0	0		Высота разделительного поручня «О», «С»	м	нет	0,85-0,92	5.2.15	
		0	0		Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	-		п. 4.1.12	
		0	0		Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		п.4.1.12	
		0	0		Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0		Диаметр круглого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	

		0	0		То же около здания или в затесненных местах, «К»	%		1:10 (10%) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
		1	0		Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,010	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	0		Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0		Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,015	п.4.1.11	
		0	0		Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0		Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05		
		0	0		Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	0	0,5		
		0	0		Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
		0	0		Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части. «К», «О», «С»	наличие	нет		п.4.1.4	
		0	1		Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.1	
		0	0		При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	0		Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м		не менее 0,8	п.4.1.10	
		0	0		Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0	не менее 0,05	п.4.1.9	

7.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	0		Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	-	Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п. 4.2.1	
		0	0		Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	-	Не далее 50	п. 4.2.2	
		0	0		Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м	-	Не далее 100		
		0	0		Ширина зоны для парковки «К»	м	-	3,6	п. 4.2.4	
		0	0		Длина зоны для парковки «К»	м	-	6,0		
		0	0		Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п. 4.2.1	
		0	0		Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			
		0	0		Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	-	Не менее 1,5	4.2.1	
7.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0						

Заполнил Анкету: _____
 Телефон-757-29-22 _____

Делопроизводитель _____

Серебрянская М.А. _____

подпись

« ____ » _____ 20 ____ г.

Согласовано

Заведующий _____

Алиева Е.А. _____

подпись

« ____ » _____ 20 ____ г.