

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ



- распорядительным документом определить противопожарный режим;
- разработать инструкции по мерам пожарной безопасности и планы эвакуации людей и имущества при пожаре, довести их до сотрудников;
- обучить сотрудников действиям по предупреждению и тушению пожаров;
- создать пожарно-техническую комиссию и добровольную пожарную дружину (ДПД);
- оборудовать места для курения;
- указать номера телефонов для вызова пожарной охраны

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ



- ЗАПРЕЩАЕТСЯ**
- без специального разрешения проводить огневые и другие пожароопасные работы;
 - курить в неустановленных местах;
 - разводить костры и сжигать горючие отходы ближе 50м от зданий и сооружений;
 - эксплуатировать неисправные электроустановки и нагревательные приборы

СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) И ТЕРРИТОРИЙ



- территория должна быть очищена от сгораемого мусора, отходов и сухой травы;
- дороги, проезды и проходы к зданиям, сооружениям, источникам противопожарного водоснабжения следует содержать свободными для проезда пожарной техники;
- здания и сооружения должны быть обеспечены в соответствии с нормативными требованиями установками пожарной автоматики, противопожарным водопроводом и первичными средствами пожаротушения;
- инженерные и технологические системы в зданиях (сооружениях) должны содержаться в исправном состоянии

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ И ПУТИ ЭВАКУАЦИИ

На эвакуационных выходах нельзя устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери и турникеты.
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны свободно открываться в сторону выхода. Они не должны иметь запоров, препятствующих свободному открыванию изнутри без ключа.



На путях эвакуации необходимо иметь освещение

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- загромождать пути эвакуации, устраивать пороги, забивать двери;
- устраивать под лестницами кладовки;
- при пожаре использовать лифты;
- находиться одновременно в помещениях с одним эвакуационным выходом свыше 50 человек

ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Запрещается пользоваться открытым огнем



Запрещается курить



Пожароопасно: легковоспламеняющиеся вещества



Дверь эвакуационного выхода



Огнетушитель



Пожарный рукав



Место для курения



Направление эвакуации

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГнетушители



КАРАКТЕРИСТИКИ	ОУ-2	ОУ-3	ОУ-5	ОУ-6	ОУ-4	ОУ-10	ОУ-20	ОУ-40	ОУ-80
Масса огнетушителя (использованного), кг	1,8	2,7	3,5	4,2	5,8	7	14	28	66
Масса огнетушителя, кг	6,2	7,8	11,5	14,5	20	30	50	100	239
Длина струи, м	3	3,8	5	5	7	10	15	20	30
Продолжительность работы, мин	8	9	9	10	15	15	15	15	15
Эксплуатационная емкость, кг (литры)	6,41	6,41	1,16	1,08	1,73	1,72	1,73	2,8	4,82



ВНУТРЕННИЙ ПОЖАРНЫЙ КРАН

Шкаф ПК закрыт на ключ и опломбирован

ТРЕБОВАНИЯ К УХОДУ И СОДЕРЖАНИЮ

- Высокий поста охраны
- Средняя вращающаяся рукоятка
- Пожарный рукав
- Пожарный щит
- Пожарный гидрант
- Пожарный насос
- Пожарный бак
- Пожарный ведро
- Пожарный лом
- Пожарный топор
- Пожарный молоток
- Пожарный лом
- Пожарный топор
- Пожарный молоток

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ОБЯЗАН:

Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану. При этом необходимо назвать адрес объекта, указать количество этажей здания, место возникновения пожара, обстановку на пожаре, наличие людей, а также сообщить свою фамилию.

Принять (по возможности) меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранению материальных ценностей.

Если пожар возник на предприятии, сообщить о нем руководителю или ответственное компетентное должностное лицо и (или) дежурного по объекту.

В случае необходимости сообщить в другие аварийно-спасательные службы (медицинскую, газоспасательную и т.п.).

ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА:

Проверить, вызвана ли пожарная охрана (продублировать сообщение), довести событие к сведению владельца предприятия.

В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение (эвакуацию), используя для этого имеющиеся силы и средства.

Удалить за пределы опасной зоны всех работающих, не связанных с ликвидацией пожара.

Прекратить работы в здании (если это допускается технологическим процессом производства), кроме работ, связанных с ликвидацией пожаров.

Осуществить в случае необходимости отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку транспортирующих устройств, агрегатов, перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений (за исключением устройств противодымовой защиты), и выполнить следующие мероприятия, которые содействуют предотвращению развития пожара и задымленности здания.

Проверить включение оповещения людей о пожаре, установок пожаротушения, противодымной защиты.

Организовать встречу подразделений пожарной охраны, предоставить им помощь в выборе наилучшего пути для подъезда к центру пожара и установиться на водные источники.